

Referat fra bestyrelsesmøde i Sognehuset, Dåstrup Kirkevej, mandag den 2. september 2013

Deltagere: Arne, Erik K., Jørn, Christian (sup), Jørgen T. (sup), Jørgen J. (vandværkspasser), Finn

Afbud: Erik O., Kim (ferie), Niels-Peter (kursus), Lars (sup).

Referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2013 blev godkendt og underskrevet

1. Information fra formanden:


Opfølgning på mødet i juni:

Regulativet og privat initiativ. Nyt dokument til hjemmesiden, vil blive udarbejdet og forelagt på næste møde.

Anden orientering:

Værket:

- a) Vandforbruget i juli og august har været ekstremt højt, så hvis vi gangede op i forhold til dette, ville årsforbruget blive ca. 10.000 m³ højere, men mon ikke vi lander omkring 55.000 m³ i år. I dag 1923 var forbruget 4014 m³ for 25 dage i august og stadig med et rimeligt højt forbrug pr dag bliver det lidt spændende at se, hvor vi lander, når vi gør året op i januar.
- b) Befordringspumperne er nu under 50% effektivitet, men de har trods alt klaret leverancen uden at køre hele natten. Der er bestilt to nye hos Jysk Vandrensning, som er installeret i sidste uge. Samtidig ændrede vi cyklus, så den ene pumpe kører 12 eller 24 timer primært og derefter den anden. Herved kan vi forlænge levetiden for de nye pumper til 6-7 år mod 4 år for de gamle. Samtidig har vi fjernet flaskehalsen, så vi kan levere 27m³ i timen og producere det samme løbende.
- c) Den gamle formand, Lars Lykkegaard, har fundet en gammel målsat skitse af vores rentvandstank (2) i haven. Den er 5 x 8 meter i ydermål. Med 2 meters højde giver det 80m³ ydermål og en effektiv beholdning på 65m³ ved 180cm højde og 20cm i vægtykkelse. Så i praksis råder vi over 75m³ max. minus min.
- d) Kim har foreslået at vi udskifter vores iltningstårn (trapper) med et nyt anlæg, som kan leveres af Danwatec i Sorø. Jeg kender ikke prisen i skrivende stund, men når den foreligger vil I høre nærmere. Indtil da har jeg skubbet renoveringen jfr. oplægget fra Krüger, som JV har givet tilbud på. Jeg mangler at høre mureren hvad det vil koste at støbe op så befordringstanken kun bruges ca. 35%. Kims forslag om en stålbeholder kan være en mulighed hvis vi vælger en mere moderne iltningsanlæg. Hvis den skal indgå i nuværende setup med iltningstrappen vil det blive meget vanskeligt at få den tæt mod væggen, men det vil tiden vise.
- e) Fugten i værket er klaret af nyt tag (isolering) samt nuværende anlæg. Dog kunne vandværkspasser godt ønske sig lidt mindre fugt på afgang filter. Så vi overvejer at indkøbe et lille anlæg til dette formål til næste år.
- f) Roskilde Kommune har inviteret til møde (29. august) om BNBO (boringsnære områder). Erik K og jeg deltager i mødet og giver et kort referat på mødet. Jeg har indsendt svar på et spørgeskema fra ingeniørfirmaet Rambøll.




- g) Udskiftning af vandmålere. Finn orienterede om, at der udskiftes ca. 160 målere i løbet af september. Arbejdet er desværre en uge forsinket p.g.a. manglende levering af forskruninger, men Finn forventer at arbejdet er færdigt senest 4. oktober.
- h) Pejling 1. august udført af Erik K samt Niels-Peter. Trods sommer var vandstanden i borerne højere end tidligere, måske p.g.a. den ekstra produktion har gjort dem mere levedygtige ??
- i) Grundfos (Søren) skylder os en pris på deres overvågningssystem. El-firmaet skal have 45.000 kr. så jeg venter stadig. Robotec har vi ikke hørt fra. Jeg var en tur i Snoldelev og så på den nye generation af Sauter, som er blevet installeret der. Det virker fint og let overskueligt, men der er mange funktioner og muligheder som nok ikke anvendes i dagligdagen. Ny PC og indmad i styreboksen til i alt 100.000 kr.
- j) Hjemmesiden er ajourført med info om nye målere. Kig på hjemmesiden. Vi har benyttet os af blokken med nyheder. Evt. kommentarer til Kim.
- k) Et statusmøde med kasserer og senere med vandværkspasser er det også blevet til. Opgavelisten for tiden der kommer, rummer bl.a.:
- 1) Ledelsessystem jfr miljømin. vejledning. Vi overvejer og kommer med et oplæg til et møde i 2014
 - 2) Etablering af elektronisk postkasse til vandværket senest 1. nov 2013. Finn arbejder på sagen.
 - 3) Etablering af to nye aftapningssteder til vandanalyser. Den ene på Pilevænget 17 (enden af Pilevænget) er bestilt. Den anden måske i enden af Birkede Møllevej (ny ventil når vi laver ringforbindelsen i 2014) - overvejes i forbindelse med ringforbindelsen. Laves som spiralformede ledninger, som kan trækkes op så vi kan tage prøven ovenover brønden.
 - 4) Afregningsinfo til Roskilde Forsyning. Vi afventer henvendelse fra forsyningen som har opsagt den gamle aftale og regner på hvad vi skal have for at levere og måske levere 4 gange om året fra 2016
 - 5) Udluftning af målerbrønden i Vestergade (undgå fugt) aftales med Jysk Vandrensning.
 - 6) Udskiftning af forbrugsmålere. 156 stk. + de 20 som er skiftet giver ca. 150 til næste og følgende år, så vi er i fuld fjernaflæsning fra 2016, men allerede 2015 efterår har vi alle målere på fjernaflæsning. Se i øvrigt senere.
 - 7) FVD skriver om it-sikkerhed, men indtil vores overvågningsanlæg er etableret er det ikke en udfordring for os, så vi følger med.
 - 8) Har I husket at læse vandposten ?? Seneste udgave er fra juni måned og den rummer en række spændende artikler.

Forsyningsanlægget:

1. Brud på Svenstrupvejen 14 og Søster Svenstrup Byvej 25 er blevet repareret. Vi har annonceret lukning på hjemmesiden kort tid før arbejdet gik i gang.
2. Der mangler asfalt på Assendløsevej efter vores reparation i 2011. Der syntes at være et hul i vejen udfor Byvejen 16. Christian Grøn er blevet bedt om at se på Byvejen, medens Jørgen (VVP) taler med vejformanden angående Assendløsevejen.

Sektionsventilerne:

Skal motioneres i løbet af september/oktober måned. Chr. Grøn er bedt om at få etableret markeringspæle, men opgaven skal løses også uden disse.



Orientering fra vandværkspasser:

Er medtaget under punkt "Information fra formanden".

Orientering fra kassereren:

Finn henviste til den udsendte saldobalance, og oplyste, at der ikke havde været de store betalinger siden seneste bestyrelsesmøde. Finn nævnte dog, at der "hænger" nogle regninger til Chr. Grøn angående udskiftede ventiler i udstykningen på Hans Olsens Vej, ligesom der netop er leveret ca. 160 vandmålere, som bevirker et træk på likviditeten. Endvidere nævnte Finn, at vi overvejer at ændre opkrævningstermin således, at denne ændres fra 1.5 og 1.11 til 1.3 og 1.9. Formålet er dels at opnå at årsopgørelsen ligger tættere på aflæsningstidspunktet som (ved indførelse af fjernaflæsning fuldt ud i 2015) kan ændres til 31.12., dels en forbedring af likviditeten. Skal drøftes senere.

Beslutning om plan/ændring af plan:

- Ændre iltningsprincip. Udsættes til december mødet.
- Oplæg til beslutningsforslag til generalforsamlingen 2014. Arne og Finn laver oplæg til dec.
- Info til Roskilde Forsyning - vilkår for aflevering af måleroplysninger. Finn rykker.

Eventuelt:

- Næste møde den 2. december 2013. Chr. sørger for indkøb.
- Pejling den lørdag 26. okt. (Chr.) og søndag den 27. okt. (Jørn).
- Finn oplyste, at der bliver 1 forbruger mindre, idet Birkede Brovej 5 (Betonlemenets gård) afbrydes.

Referent; Finn Rasmussen